

Anexo III

Indicaciones de uso para desinfección de agua de consumo.

Para desinfección de agua de consumo, agregar el número de gotas que se indican en la tabla 3 según la concentración del agua lavandina. Dejar reposar 30 minutos antes de usar.

<i>Concentración de cloro en el agua lavandina (gr/l)</i>	<i>Gotas de lavandina por litro de agua a desinfectar</i>
<i>20 a 40</i>	<i>10</i>
<i>55 a 65</i>	<i>2</i>
<i>85 a 110</i>	<i>1</i>

Tabla N° 3. Indicaciones de uso para desinfección de agua de consumo.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-05865559-APN-DVPS#ANMAT ANEXO III

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.